



Jelmagyarázat:

- Fűtési előremenővezeték
- Fűtési visszatérővezeték
- Tágulási vezeték
- Biztonsági elzáró szelep
- Pillangó szelep
- Golyóscsap
- Biztonsági szelep (3,5 bar)
- Hőmérő
- Nyomásmérő
- Automata légtelenítő
- Szennyfogó-szűrő

Megjegyzés:

Amennyiben a tervhez képest eltérést tapasztalnak, azt a tervező felé jelezni kell és a feendőkről állásfoglalást kell kérni!
A vezetékeket a légfelenítési pontok irányába 0,1 % emelkedéssel kell szerelni!
A nyílt tágulási tárálynál, valamint az osztónál a leeresztő csomókat a csatornába be kell kötni!
A fűtési vezetéket 40mm vtg. közelegypot szigeteléssel kell ellátni!
A kivitelezés előtt tervezési egyeztetés szükséges!

THERMIA Energetika Kft.

1148 Budapest,
Adria sétány 9/F.
Tel.: 30/655 8822

MEGBÍZÓ:

Tab Város Önkormányzata

TÁRGY:

Központi fűtés
Földszinti alaprajz

KELT:

2017. 08. 21.

TERVEZŐ:

Kiviteleti terv

TELEPÍTÉSI HELY:

Tab Szolgáltató Főépület – GAMESZ

LEPTÉK:

M=1:50

TERVEZŐ:

Borczai Ferenc

RAJZSZÁM:

GFH-1

TERVEZŐ:

Dr. Mihai Szabó

G 01-11798

TERVEZŐ:

G 01-13025