


Jelmagyarázat:

- Fűtési előremenővezeték
- Fűtési visszatérővezeték
- Tágulási vezeték
- Biztonsági elzáró szelep
- Pillangó szelep
- Golyóscsap
- Biztonsági szelep (3,5 bar)
- Hőmérő
- Nyomásmérő
- Automata légtelenítő
- Szennyfogó-szűrő

Megjegyzés:

Amennyiben a tervhez képest eltérést tapasztalnak, azt a tervező felé jelezni kell és a teendőkről állásfoglalást kell kérni! A vezetékeket a légtelenítési pontok irányába 0,1 % emelkedéssel kell szerelni! A nyílt tágulási tárlálynál, valamint az osztónál a leeresztő csomakokat a csatornába be kell kötni! A fűtési vezetékeket 40mm vtg. közelegyapot szigeteléssel kell ellátni! A kivitelezés előtt tervezési egyeztetés szükséges!



THERMIA Energetika Kft. 1148 Budapest, Adria sétány 9/F. Tel.: 30/655 8822

| | |
|--|---------------------|
| MEGBÍZÓ: Tab Város Önkormányzata | |
| TÁRGY: Központi fűtés Emeleti alaprajz | KELT: 2017. 08. 21. |
| TERVEZŐ: Kivitelező | TERVEZŐ: Kivitelező |
| TELEPÍTÉS HELY: Tab Szolgáltató Főépület – GAMESZ 8660 Tab, Dózsa György u. 2, 4 Hrsz. | LÉPTÉK: M=1:50 |
| TERVEZŐ: Borzsi Ferenc G 01-11788 | RAJZSZÁM: GFH-2 |
| ÁBRÁSTERVEZŐ: Dr. Mihai Szabócska G 01-13025 | |