

## VÉDELMI BEÁLLÍTÁSI ÉRTÉKEK

| Megnevezés     | Mértékegység  | Tartomány |      | Beállított értékek |
|----------------|---------------|-----------|------|--------------------|
|                |               | -tól:     | -ig: |                    |
| $U_{DC}$ start | V             | 230       |      | 230                |
| $U_{DC}$ stop  | V             |           | 500  | 500                |
| $T_{start}$    | s             | 240       | 300  | 300                |
| $U_{AC}$ min   | V             | 198       | 230  | 207                |
|                | s             | 0         | 300  | 200                |
| $U_{AC}$ max   | V             | 253       | 253  | 253                |
|                | s             | 0         | 6    | 3                  |
| $f_{AC}$ min   | Hz            | 48        | 50   | 49,8               |
|                | s             | 0         | 10   | 10                 |
| $f_{AC}$ max   | Hz            | 50        | 52   | 50,2               |
|                | s             | 0         | 10   | 10                 |
| $df_{AC}$      | Hz/s          | 0,1       | 0,5  | 0,4                |
|                | s             | 0         | 10   | 10                 |
| $Z_{AC}$ max   | m $\Omega$    | 350       | 750  | 750                |
|                | s             | 5         | 5    | 5                  |
| $dZ_{AC}$      | m $\Omega$ /s | 350       | 750  | 350                |
|                | s             | 5         | 5    | 5                  |