

Jelmagyarázat:

- Fűtési előremenővezeték (hőlépcső: 42°C)
- Fűtési visszatérővezeték (hőlépcső: 37°C)
- Folyékony hűtőközeg vezeték, anyaga réz. (Hőszivattyú tartozék)
- Gázhalmazállapotú hűtőközeg vezeték, anyaga réz. (Hőszivattyú tartozék)
- Tágulási vezeték
- Biztonsági elzáró szelep
- Pillangó szelep
- Golyóscsap
- Biztonsági szelep (3,5 bar)
- Hőmérő
- Nyomásmérő
- Autómata légtelenítő
- Szennyfogó-szűrő

Megjegyzés:

Amennyiben a tervhez képest eltérést tapasztalnak, azt a tervező felé jelezni kell
és a teendőkről állásfoglalást kell kérni!
A vezetékeket a légtelenítési pontok irányába 0,1 % emelkedéssel kell szerelni!
A zárt tágulási tarálynál, valamint az osztónál a leeresztő csonkokat a csatornába be kell kötni!
A fűtési vezetéket 19mm vtg. zárt cellás (Armacell gy. Armaflex AC típusú) szigeteléssel kell ellátni!
A kivitelezés előtt tervezési egyeztetés szükséges!

THERMIA Energetika Kft.
1148 Budapest, Adria sétány 9/F.
Tel.: 30/655 8822

MEGBÍZÓ:	Tab Város Önkormányzata
TÁRGY:	Központi fűtés-hűtés Pinceszinti alaprajz
KELT:	2017. 08. 21.
TERVFAJTA:	Kiviteli terv
TELEPÍTÉSI HELY:	Tab rendőrörs 8660 Tab, Kossuth Lajos u. 35 30/1 Hrsz.
LÉPTÉK:	M=1:50
RAJZSZÁM:	GFH-2
TERVEZŐ:	Barczi Ferenc G 01-11788
TÁRSTERVEZŐ:	Dr. Méhes Szabolcs G 01-13025