


Jelmagyarázat:

- Fűtési előremenővezeték
- Fűtési visszatérővezeték
- Tágulási vezeték
- Biztonsági elzáró szelep
- Pillangó szelep
- Golyóscsap
- Biztonsági szelep (3,5 bar)
- Hőmérő
- Nyomásmérő
- Automata légtelenítő
- Szennyfogó-szűrő

Megjegyzés:

Amennyiben a tervhez képest eltérést tapasztalnak, azt a tervező felé jelezni kell és a teendőkről állásfoglalást kell kérni! A vezetékeket a légtelenítési pontok irányába 0,1 % emelkedéssel kell szerelni! A nyílt tágulási tárlálynál, valamint az osztónál a leeresztő csomópontokat a csatornába be kell kötni! A fűtési vezetékeket 40mm vtg. közetgyapot szigeteléssel kell ellátni! A kivitelezés előtti tervezési egyeztetés szükséges!



THERMIA Energetika Kft. 1148 Budapest, Adria sétány 9/F. Tel.: 30/655 8822

MEGBÍZÓ:	Tab Város Önkormányzata	
TÁRGY:	Központi fűtés Emeleti alaprajz	KELT: 2017. 08. 21.
TERVEZŐ:	Borcsi Ferenc	TERVEZÉSI HELY: Tab Szolgáltató Főépület – GAMESZ 8660 Tab, Dózsa György u. 2, 4 Hrsz.
RAJZSZÁM:	G 01-1788	LÉPTÉK: M=1:50
ÁBRÁZOLÁS:	Dr. Mihai Szabócska	G 01-13025

GFH-2