



Jelmagyarázat:

- Fűtési előremenővezeték (hőlépcső: 42°C)
- Fűtési visszaférővezeték (hőlépcső: 37°C)
- Folyékony hűtőközeg vezeték, anyaga réz.
- (Hőszivattyú tartozék)
- Gázhalmazállapotú hűtőközeg vezeték, anyaga réz. (Hőszivattyú tartozék)
- Táglási vezeték



Biztonsági elzáró szelep



Pillangó szelep



Golyóscsap



Biztonsági szelep (3,5 bar)



Hőmérő



Nyomásmérő



Autómata légtelenítő



Szennyfogó-szűrő

Megjegyzés:

Amennyiben a tervhez képest eltérést tapasztalnak, azt a tervező felé jelezni kell és a teendőkről állásfoglalást kell kérni! A vezetékeket a légtelenítési pontok irányába 0,1 % emelkedéssel kell szerelni! A zárt tágulási tarálynál, valamint az osztónál a leeresztő csomópontokat a csatornába be kell kötni! A fűtési vezetéket 19mm vtg. zárt cellás (Armacecl gy. Armaflex AC típusú) szigeteléssel kell ellátni! A kivitelezés előtt tervezési egyeztetés szükséges!

THERMIA Energetika Kft. 1148 Budapest, Adria sétány 9/F. Tel.: 30/655 8822

MEGÍZÓ:	Tab Város Önkormányzata	
TÁRGY:	Központi fűtés-hűtés Függőleges csőterv	KELT: 2017. 08. 21.
TERVEZŐ:	Dr. Mátyás Szabolcs	TERVFAJTA: Kiviteli terv
TÁRSZERZŐ:	Dr. Mátyás Szabolcs	LÉPTÉK: M=1: 50
RAJZSZÁM:	GFH-3	