

Jelmagyarázat:

- Fűtési előremenővezeték
- Fűtési visszatérővezeték
- Tágulási vezeték
- Biztonsági elzáró szelep
- Pillangó szelep
- Golyóscsap
- Biztonsági szelep (3,5 bar)
- Hőmérő
- Nyomásmérő
- Automata légtelenítő
- Szennyfogó-szűrő

Megjegyzés:

Amennyiben a tervhez képest eltérést tapasztalnak, azt a tervező felé jelezni kell!
és a teendőről állásfoglalást kell kérni!
A vezetékeket a légtelenítési pontok irányába 0,1 % emelkedéssel kell szerelni!
A nyílt tágulási tartálynál, valamint az osztóknál a leeresztő csonkokat a csatornába be kell kötni!
A fűtési vezetéket 40mm vtg. közetgyapot szigeteléssel kell ellátni!
A kivitelezés előtt tervezési egyeztetés szükséges!

THERMIA Energetika Kft. 1148 Budapest, Adria sétány 9/F. Tel.: 30/655 8822		
MEGRZŐ: Tab Város Önkormányzata		
TÁRGY: Központi fűtés Földszinti alaprajz	KÉLT: 2017. 08. 21.	
	TERVFAJTA: Kiviteli terv	
TELEPÍTÉSI HELY: Tab Szolgáltató Főépület – GAMESZ 8660 Tab, Dózsa György u. 2, 4 Hrsz.	LÉPTÉK: M=1:50	
TERVEZŐ: Bartal Ferenc G 01-11788	RAJZSZÁM: GFH-1	
TANÚSÍTVÁNY: Dr. Wéber Szabolcs G 01-13025		